

от 09.04.2021 № МЭ/ПЗ/ОЭ/3219

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»

О.Н. Екатериной

Отзыв о работе приборов

Уважаемый Ольга Николаевна!

На сегодняшний день в эксплуатации Нижне-Волжского ПМЭС находятся следующие приборы ПКВ-3, ПКВ-М7, МИКО-2.3

Данное оборудование применяется для контроля технического состояния высоковольтных выключателей и разъединителей. За время практического использования не выявлено серьёзных недостатков и некачественных компонентов, из-за которых использование приборов стало бы невозможным.

Применение МИКО-2.3 по сравнению с традиционными методами измерения омического сопротивления сокращает время на проведение одного замера, цифровая индикация результатов измерений исключает ошибки при считывании результата. Малый вес, отсутствие хрупких деталей, простота использования, удобная сумка для транспортировки с одного объекта на другой основные факторы определившие наш выбор.

Приборы контроля высоковольтных выключателей применяются при проведении плановых ремонтов. Применение приборов ПКВ сокращает время на диагностику и повышает точность получаемых данных.

Имея опыт эксплуатации приборов с 2014г можно с уверенностью рекомендовать использование данных приборов для проведения диагностики объектов энергетики.

Заместитель директора –
главный инженер



В.Н. Швецов

Начальник ОД
Самойлов А.Е.
(559) 2395