


**ППГХО**  
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
ЦЕХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»  
Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск  
телефон (30245) 2-5305 / факс (30245) 4-69-11  
e-mail uprav@krasnokamensk.ru

Утверждаю:  
Начальник ПЭиТС  
 Красов И.М.  
«26 » 12 2008 г

Уважаемые работники ООО «СКБ ЭП»!

Направляю Вам отзыв на Ваше письмо от 16.12.2008 г.

На нашем предприятии используются Ваши приборы МИКО-1 и ПКВ/М6 около 1 года. Производим замеры и диагностирование выключателей: ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМТ-220, ВМК-35 и У-110. Приборы просты и удобны в использовании. МИКО-1 зарекомендовал себя как неприхотливый, но точный прибор. С применением ПКВ/М6 многие операции (такие как регулировка одновременности включения фаз, регулировка вжима (провала) контактов, анализ цикла «включения-отключения» выключателей) значительно упростились, повышается уровень квалификации работников. Хотелось бы высказать пожелание по прибору ПКВ/М6, так как для разных типов приводов используются различный набор крепежа и датчиков, то нам пришлось выкрасить их в разные цвета, но со временем краска стирается. Желательно чтобы крепежные изделия были не в куче, а разделены по типу выключателей и датчиков.

Мы рекомендуем приборы СКБ ЭП организациям, занимающимся диагностированием высоковольтных выключателей

С уважением мастер участка подстанций ОАО «ППГХО» ПЭиТС ЦСиП



Сомов С.В.