



Филиал «Конаковская ГРЭС»  
Публичное акционерное общество «Энел Россия»  
(ПАО «Энел Россия»)

Российская Федерация, 171252, г. Конаково  
Тверской области, ул. Промышленная, дом 12  
Тел.: (48242) 3-83-50, 3-83-59  
Факс: (48242) 38-200

И.И. СДПВ № БДВ  
\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
отдела сбыта и маркетинга  
ООО «СКБ ЭП»

Т.О. Екатериной

Market@skbpribor.ru  
Тел./факс: (3952)719-148

О направлении отзыва

Уважаемая Татьяна Олеговна!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении отзыва о работе приборов производства ООО «СКБ ЭП» сообщаем:

Электротехническая лаборатория филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» с 2008 года для диагностики технического состояния электрооборудования использует приборы: МИКО-1, МИКО-2,3, МИКО-8, ПКВ/УЗ.0.

Приборами МИКО-1 и МИКО-2,3 проверяются контактные соединения маломасляных, вакуумных, воздушных и элегазовых выключателей отечественного и импортного производства классов напряжений 6÷500кВ.

Прибором МИКО-8 проверяется состояние обмоток силовых трансформаторов (в том числе РПН) и крупных электрических машин, обладающих большой индуктивностью, классов напряжений 6÷500кВ.

Прибором ПКВ/УЗ.0 проверяются скоростные и временные характеристики маломасляных и воздушных выключателей классов напряжений 6÷500кВ.

Вышеперечисленные приборы удобны в использовании. Хотелось бы порекомендовать наладить на Вашем предприятии по отдельному заказу производство кабеля 20 каналов, для непосредственного подключения прибора ПКВ/УЗ.0 к контактам высоковольтных выключателей.

Практически все функции данных приборов одинаково важны и применяются на практике. Наиболее распространенными неисправностями, выявленными при помощи приборов серии МИКО-это, превышающее нормированные значения, сопротивление постоянному току контактных соединений высоковольтных выключателей. Данные отклонения незамедлительно устраняются путем проведения ремонтных работ, тем самым предотвращаются аварийные ситуации.

Рекомендуем данные приборы ООО «СКБ ЭП» всем предприятиям электроэнергетики и даём согласие на размещения нашего отзыва на официальном сайте ООО «СКБ ЭП».

Зам. директора по производству-  
главный инженер филиала «Конаковская ГРЭС»

Е.И. Сычев

Исп.: Лепестов С.Н.  
Тел.: (48242)3-84-37