

ООО «ЗЭТО СМП Сибирь»
660012, г.Красноярск,
ул.Карамзина, 14а, пом. 15/2
тел.: (391) 215-20-45
e-mail: zeto-sibir@yandex.ru



ИНН/КПП: 2464139895/246401001
ОГРН: 1172468066539
Красноярское отделение 8646
ПАО «Сбербанк России»
БИК: 040407627
Р/счет: 40702810931000013910
К/счет: 30101810800000000627

№ 35 от 10.08.2020
на № _____ от _____

Отзыв на прибор ПКВ/М7

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.
(вниманию ООО «ТД СКБ ЭП»)

Уважаемая Ольга Николаевна!

Нашей компанией в 2018 году был приобретен прибор ПКВ/М7. Использование прибора позволяет специалистам компании проводить оценку состояния выключателей не производя вскрытие, что в значительной мере сокращает трудозатраты ремонтного персонала. Интересной функцией для диагностики мы считаем графики, в которых можно увидеть скрытые неисправности. Отдельно отметим возможность работы прибора автономно, с последующей обработкой результатов на компьютере. Положительным моментом в использовании является цветовая индикация и различное строение разъемов каждого кабеля, а также ударопрочный корпус.

Из недостатков выделим отсутствие возможности получить методики в электронном виде, что увеличивает нашу работу при разработке методики диагностики выключателя. Также недостатком является размер крокодилов, используя которые не всегда удобно подключиться к контактам на клемнике.

Можем рекомендовать данный прибор всем компаниям, эксплуатирующим выключатели в своей работе, а также передвижным лабораториям, занимающимся диагностикой выключателей.

Данный отзыв разрешаем использовать в рекламных целях.

С уважением

Директор

А.В. Врублевский



Исх. № 393 от 17.08.2020 г.
На № 35 от 10.08.2020 г.

Директору
ООО «ЗЭТО СМП СИБИРЬ»
Врублевскому А.В.
660012, г. Красноярск,
ул. Карамзина, 14а, пом.15/2
Тел.: +7 (391) 215-20-45
E-mail: zeto-sibir@yandex.ru

Уважаемый Андрей Владимирович!

Благодарим Вас за выбор прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 нашего производства! Рады, что прибор эффективно проявляет себя в работе. Отдельно хотим поблагодарить Вас за такой детальный отзыв и прокомментировать недостатки, которые Вы обозначили.

Наша компания всегда выступает за активное сотрудничество с предприятиями, которые занимаются выпуском нового коммутационного оборудования. Наши специалистов часто приглашают на отчётные испытания высоковольтных выключателей на испытательных базах производителей, на шеф-монтаж на объектах, а также на ремонтные мероприятия к клиентам. Мы будем рады сотрудничеству с Вами! Готовы принять активное участие в разработке новых методик, а также в изготовлении и опробовании новых крепёжных приспособлений и шаблонов измерений.

Если у Вас есть необходимость в использовании уникального кабеля, мы готовы реализовать такую потребность в соответствии с Вашим ТЗ.

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам, которые проконсультируют по требуемой комплектации приборов и особенностям диагностики объектов измерений.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Менеджер дилерской сети
по дов. №2 от 09.01.2020 г.

Н.В. Корнеева

Исп.: Муравин Константин Вадимович
Технический специалист ООО «ТД СКБ ЭП»
+7 (812) 500 - 25 - 48 (доб. 214)
tech2@skbpribor.ru

