



ТОО «ККТС» (КЕНТЕК КАЗАХСТАН ТЕХНИКАЛ СЕРВИСЕЗ)

Республика Казахстан, 060005, Атырауская область, город Атырау, ул. Махамбета Утемисова, 132а

Т. +77122 760420 / Ф. +77122 763143 / E. Kazakhstan@kentech.ie / www.kentech.ie

Регистрационный номер: 511-1915-01-ТОО(ИУ)

Генеральному директору ООО «СКБ ЭП»
Екатерининой Ольге Николаевне

Отзыв на прибор Мико 21.

С октября 2020 года в нашей команде по пусконаладке электрооборудования применяем микроомметры Мико 21. В пользу приобретения данных приборов послужила возможность работы от встроенного аккумулятора, точность, высокий ток измерения до 200A и межпроверочный интервал 3 года. Сейчас мы участвуем в строительстве завода в рамках проекта будущего расширения на Тengizском месторождении, и производим много замеров электрического сопротивления контактных соединений автоматический выключателей, измерения переходных сопротивлений электрооборудования.

Прибор Мико 21 собран в удобном, прочном кейсе, имеет небольшой вес. Меню прибора простое и интуитивно понятное. В процессе использования, дополнительно были приобретены кабели с подпружиненными игольчатыми контактами и измерительные кабели с зажимом типа «струбцина», которые расширили возможность использования данного прибора.

В зимнее время при работе с прибором есть один нюанс, прибор работает при минусовых температурах хорошо, но батарея заряжается только при плюсовой температуре окружающей среды. Что требует особого внимания при использовании прибора в холодное время года.

В целом, Мико 21 зарекомендовал себя с положительной стороны в простоте, точности и скорости измерений. Прибор имеет широкий выбор измерительных кабелей, которые можно подобрать под различные задачи. Дополнительным плюсом стало наличие шунта для проверки работоспособности прибора, с помощью которого самому, в любое время можно проверить работоспособность прибора.

Ведущий инженер по пусконаладке
электрооборудования ТОО «ККТС»



Тишков И.В.