

от 10.11.2020

№ м/рз/2/2126

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»

О.Н. Екатериной

Об эксплуатации приборов
производства ООО «СКБ ЭП»

Уважаемая Ольга Николаевна!

На Ваш от 06.11.2020 №23632 «О запросе отзыва о работе прибора» сообщая, что в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС (далее по тексту – филиал «Россети ФСК ЕЭС Кубанское ПМЭС») используются приборы МИКО-1, МИКО-2.3, МИКО-10, МИКО-21.

За время эксплуатации приборы МИКО зарекомендовали себя с наилучшей стороны в части надёжности работы, удобства применения и достоверности полученных результатов о состоянии коммутационного оборудования (выключатели, разъединители), измерение сопротивления прессуемых соединений, измерения сопротивления обмоток трансформаторов. Приборы удобны в транспортировке (имеется транспортная сумка), удобны в использовании за счет небольших размеров, встроенного источника питания.

Из недостатков можно выделить, отсутствие в стандартном комплекте зажимов типа крокодил (или струбцин) для подключения к ошиновке большого сечения (жесткая ошиновка, полые провода).

Приборы производства ООО «СКБ ЭП» зарекомендовали себя с положительной стороны и могут быть рекомендованы организациям, выполняющих наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

Заместитель директора –
главный инженер

С.В. Суравикин

Ракитин Петр Юрьевич
Начальник службы диагностики
(861) 219-40-95
оер4@kubmes.ru