



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
ТАКСИМОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

**Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.**

Ул.70-лет Октября, д.53-а
П.Таксимо, 671561,
Тел.: (301-32)4-21-13, факс 4-21-13
Тел/Факс: (301-32) 4-22-38
E-mail: ech11_drizdsv@esrr.rzd

«24» февраля 2021г. № Ис.п-148/ВСИБ ЭЧ-11

Отзыв о пользовании прибором

Уважаемая Ольга Николаевна!

В Таксимовской дистанции электроснабжения эксплуатируется прибор контроля и диагностики высоковольтных выключателей ПКВ/М7 от компании ООО «СКБ ЭП». Приборы вашей компании в дистанции эксплуатируются уже порядка десяти лет. ПКВ/М7 пришел на смену ПКВ/М5 который в свою очередь зарекомендовал себя только с положительной стороны, так же как сейчас ПКВ/М7 аналогично хорошо зарекомендовал себя. Прибор контроля выключателей позволяет производить широкий спектр измерений параметров коммутационных аппаратов. С помощью данного прибора можно выявлять очень много неисправностей, в том числе однофазный обрыв или многофазный обрыв токоведущего контура высоковольтных выключателей, которые могут привести к масштабным авариям и повреждениям электроустановок. Основными преимуществами прибора является, высокая точность измерения временных характеристик, подробная информация о состоянии выключателей из регистрируемых графических процессов. Расширенный температурный диапазон эксплуатации прибора от -20 до +40 °С, что позволяет работать в условиях пониженных температур. По сравнению со старым прибором уменьшились габаритные размеры, что позволяет легче транспортировать его к объектам измерения. С уверенностью могу порекомендовать приборы вашей компании другим эксплуатирующим организациям.

**Начальник Таксимовской
дистанции электроснабжения**

Попов С.Д.

Исп. ЭЧТн-11 Шалагина И.М., Тел.4-24-29

