

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селосы,
Қонысбай селолық округінің
өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com



АО «Altyntau Kokshetau»
Республика Казахстан, 021216,
Ақмолинская область, Зерендинский
район, село Конысбай, Промышленная
площадка Конысбайского
сельского округа, здание 1,
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com

Шығыс
Иск. №

с/л/с/л-31/33

«19.08» 2019 ж/г.

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.
Россия, 664033, г. Иркутск
ул. Лермонтова, 130, а/я 407
тел: +7 (3952) 707078
эл.почта: skb@skbpribor.ru

Уважаемая Ольга Николаевна!

С 2017 года с помощью микроомметра МИКО-21 выполнялись измерения переходного сопротивления главной цепи высоковольтных колонковых и баковых выключателей типа ВБЭТ-35Ш-25/630УХЛ-2, ВГБЭ-35- 12.5-630 У1.

Достоинства: понятный и простой интерфейс, сенсорный цветной дисплей, малые габариты и вес, широкий диапазон задаваемых вручную значений силы измерительного тока, возможность передачи результатов измерений на компьютер. Работает как от сети 230В, так и от встроенного источника питания. Комплектация прибора, предполагает возможность выбора разных вариантов кабелей.

За время эксплуатации отказов или сбоев в работе микроомметра не отмечено.

Исполнительный директор
по производству

А. Алиев

исп.: Байсалбаев Р. К.
тел.: 8(7162) 595528(29)
внутр.2401

004043