



ИРКУТСКАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)

## Южные электрические сети

ОТЗЫВ

№ \_\_\_\_\_ Специализированное конструкторское  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ бюро электротехнического  
приборостроения.

Об использовании приборов МИКО-1

Приборы типа МИКО-1 № 23 и № 24 используются ремонтным персоналом 2-й группы ПС Южных электрических сетей чуть более 1 года. Приборы используются для измерений сопротивлений постоянного тока главных цепей выключателей при текущих ремонтах и техническом обслуживании. Это касается как масляных выключателей типов У-220, МКП-110, С-35, ВТД-35, ВМУЭ-35, МКП-35, ВМП-10, ВК-10, ВМГ-133, ВПМ-10, так и вакуумных выключателей серий ВВСТ-35, ВВ/TEL-10, EVOLIS и др.

Прибор очень прост в использовании, компактен, нетяжёл; наличие специальной сумки не создает неудобств при перевозке и переноске; ёмкость аккумулятора позволяет пользоваться им в течение нескольких дней подряд. Хорошо зарекомендовал себя при использовании в условиях низких температур.

Пожелания:

1. Увеличить длину проводников.
2. Разработать регулировку масштаба шрифта.
3. Разработать переходники для снятия замеров на выключателе ВК-10, ВКЭ-10.

28.04.2012г

Старший мастер 2-й гр. ПС \_\_\_\_\_ Высотин Е.