

09.04 2009 № 449-20-666

на № _____ от _____ 200__

Заместителю
Генерального директора
ООО «СКБ ЭП»
О.Н. Екатерининойул. Лермонтова, 130
г.Иркутск, Россия, 664033

Отзыв о ПКВ/М6Н.

Прибор ПКВ/М6Н применяем с 2006 года. Проводим проверку выключателей: ВМГ-133, ВМГ-10, ВМП-10, МГГ-10, ВМТ-110. Прибор удобен в эксплуатации, к работе прибора нареканий нет. При проведении замеров на выключателях ВМГ-133, ВМГ-10, ВМП-10, МГГ-10 используем для установки датчика ДП12 площадку, собственного изготовления, с креплением под 2 болта крепления крышки полюса, в место штатной площадки №2.

Функций достаточно для проведения анализа работы выключателя. Основным недостатком считаю отсутствие доступных банков данных графиков замеров выключателей с описанием выявленных дефектов. Каждому покупателю ваших приборов приходится заново осваивать методы диагностики и многие возможности прибора можно просто не увидеть. Доступная, наглядная база данных будет способствовать повышению спроса и удобство пользования вашими приборами, о чем мы говорили на встрече с Поповым С.С. в Екатеринбурге.

С уважением

Главный инженер ОАО «НТМК НСМЗ»  Ю.В.ЗиминИсп. Нач-к. УСиП Левадный
Факс: (34345)38360
Тел.38204