


Отзыв О работе с прибором МИКО-7М

Филиал АО «КЕГОС» «Актюбинские МЭС» настоящим сообщает, что с 30.01.2020 года по 14.03.2020 года у нас находился на тест-драйве (временном пользовании) миллиомметр МИКО-7М заводской номер 067J. За время эксплуатации прибора у нас сложилось следующее мнение:

1. Прибор удобен и прост в обращении;
2. Очень точен в показаниях при измерении калиброванных маленьких сопротивлений, шунтов (мкОм);
3. По факту проведенных измерений с магазином сопротивлений, прибор замерил до 2800 Ом;
4. У миллиомметра МИКО-7М диапазон измерений от 10^{-5} до 1000 Ом, а для измерения, например, высоковольтной обмотки трансформаторов напряжения нужен диапазон до 20000 Ом, поэтому для нас, наверное, лучше будет МИКО-9 (по каталогу).
5. Насыщение обмоток больших трансформаторов (200 МВА) по ощущениям у МИКО-7М происходит быстрее, чем у ПТФ-1

Начальник СИД



Кондрашенко А.Ю.

Исп. Кондрашенко А.Ю.
Тел. 700-329

