



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКТИВЭНЕРГО»

Исх. № 111 от 14.08.2020 г.

Отзыв на прибор ПКВ/М7

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.
(вниманию ООО «ТД СКБ ЭП»)

Уважаемая Ольга Николаевна!

Прибор ПКВ/М7 поступил в эксплуатацию 2018г. За время эксплуатации прибор проявил себя как хорошее средство для контроля за основными параметрами высоковольтных выключателей. Удобно, что можно обрабатывать результаты на ПК, формировать протоколы. Немаловажно наличие встроенного коммутатора, с помощью которого возможно управлять выключателем, задавать сложные циклы. Прибор выполнен в очень удобном и крепком кейсе. Большим плюсом является легкий вес прибора.

Из улучшений можем предложить укомплектовать соединительные провода барабанами для намотки и/или специальными футлярами. А также добавить в прибор функционал измерения характеристик выключателя при минимальном напряжении электромагнитов включения/отключения или описать эту функцию в методическом материале, если она уже реализована.

Учитывая вышесказанное, рекомендуем прибор для работы на объектах энергетики. Разрешаем использовать отзыв в рекламных целях и разместить его на сайте.

Генеральный директор ООО «АктивЭнерго»

Череску А.Г.

*исп. Мутыгуллин И.А.
тел.: 25-33-88
тел. 89501320199*



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО "Торговый дом СКБ ЭП"
196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул.
Кокколевская (Шульковское тер.), дом 1, стр. 1

г. Санкт-Петербург: +7 (812) 500-25-48
г. Иркутск: +7 (3952) 70-70-78

www.skbpribor.ru skb@skbpribor.ru

ОКПО 83484308, ОГРН 1073812008005
ИНН 3812100043, КПП 782001001

Р/сч. 40702810718350032798

К/сч. 30101810900000000607

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ЦАО СБЕРБАНК

БИК 042520607

Исх. № 423 от 26.08.2020 г.
На № 111 от 14.08.2020 г.

Генеральному директору
ООО «АктивЭнерго»
Череску А.Г.
195297, г. Санкт-Петербург,
ул. Тимуровская, 9а, пом. 5-Н
Тел.: +7 (3952) 25-33-59
E-mail: cheresku.ag@activeenergo.ru

Уважаемый Александр Георгиевич!

Благодарим Вас за выбор прибора ПКВ/М7, предназначенного для контроля высоковольтных выключателей, нашего производства! Рады, что прибор удобен и эффективен в эксплуатации. Отдельно хотим прокомментировать улучшения, которые Вы обозначили.

Вопрос по добавлению футляров или катушек для кабелей в стандартную или дополнительную комплектацию прибора был ранее поднят на производстве, сейчас в нашем распоряжении есть тестовые образцы катушек. Условия их предоставления можем обсудить в индивидуальном порядке.

В настоящее время в приборах серии ПКВ проверка характеристик выключателя при пониженном напряжении не реализована, а при внесении данных изменений прибор, соответственно, увеличится в габаритах и массе. В линейке приборов нашего производства имеется ПУВ-регулятор, с помощью которого можно проводить измерения при пониженном напряжении совместно с ПКВ/М7. С подробной информацией о ПУВ-регуляторе Вы можете ознакомиться по адресу: <https://skbpribor.ru/instrument/puv-regulyator/>.

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам, которые проконсультируют по требуемой комплектации приборов и особенностям диагностики объектов измерений.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Менеджер дилерской сети
по дов. №2 от 09.01.2020 г.

Н.В. Корнеева

Исп.: Муравин Константин Вадимович
Технический специалист ООО «ТД СКБ ЭП»
+7 (812) 500 - 25 - 48 (доб. 214)
tech2@skbpribor.ru

