

Дата 24.08.2021  
№ 104-01-21-03

На № 32651  
От 16.08.2021.

Генеральному директору  
ООО «СКБ ЭП»  
О.Н. Екатерининой

Вниманию ООО «ТД СКБ ЭП»

Уважаемая Ольга Николаевна!

В настоящее время в Электроремонтном производстве ПАО «Северсталь» эксплуатируется два прибора ПКВ3 и ПКВ7. По практической оценке прибор ПКВ7 в сравнении с ПКВ3 удобнее в эксплуатации.

Данные приборы используем для проверки высоковольтных выключателей от 6 до 220кВ.

Из удобных функций приборов можно отметить возможность измерения углового перемещения и пересчета в линейное. Из последних случаев - выявлено увеличенная разновременность замыкания контактов между фаз выключателя ВГБУ-220.

Расчеты по экономическому эффекту применения данных приборов у нас не проводились.

С учетом опыта эксплуатации прибора ПКВ7 можем с уверенностью рекомендовать к применению.

Начальник технического управления  
ПАО «Северсталь»

В.Г. Коряго



Исп. Морозов Е.М.  
тел. 8 921 251 60 80