№А-0920

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Департамент технической политики

о регистрации № МТ 021.2025

Действительно до 18.12.2029 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом

Приборы контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2 и их модификация ПКР-2М

выпускаемые *ООО «СКБ ЭП», 196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская, д. 1, лит. А, пом. 42-Н* по документам *Технические условия ТУ 4221-035-41770454-2013, Описание типа средства измерений (регистрационный номер 59602-15)* соответствуют метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих документах и предназначены *для проверки технического состояния резисторных и реакторных устройств РПН как в составе силовых трансформаторов, так и вне их. Прибор измеряет время переключения контактов устройств РПН, угол поворота вала привода РПН в моменты переключений избирателей и контакторов.*

Зарегистрировано в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» в разделе *«Средства измерений»* **под №** МТ 021.2025

Свидетельство выдано головной структурой Метрологической службы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - Департаментом технической политики ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» Л.Ю.Никольская