№А-0862

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Департамент технической политики

о регистрации № МТ 048.2024

Действительно до 16.10.2028 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом

Миллиомметры МИКО-7М, МИКО-8М, МИКО-9 измерители сопротивления обмоток

выпускаемые *ОАО «СКБ ЭП», 196605, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Шушары, тер. Пулковское, ул. Кокколевская, д. 1, стр. 1, помещ. 42-Н* по документам *Технические условия ТУ 26.51.66-141-41770454-2022, Описание типа средства измерений (регистрационный номер 72766-18)* соответствуют метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих документах и предназначены *для измерения электрического сопротивления постоянному току обмоток силовых и измерительных трансформаторов, обмоток электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и обмоток другого оборудования с большой индуктивностью; (см. на обороте)*

Зарегистрировано в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» в разделе *«Средства измерений»* под № МТ 048.2024

Свидетельство выдано головной структурой Метрологической службы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - Департаментом технической политики ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» Л.Ю.Никольская

03.10.2024 г

Назначение миллиомметров МИКО-7М, МИКО-8М, МИКО-9 измерителей сопротивления обмоток дополнительно следует читать:

- для измерения электрического сопротивления постоянному току обмоток силовых и измерительных трансформаторов, обмоток электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и обмоток другого оборудования с большой индуктивностью;
- измерения электрического сопротивления постоянному току резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность;
- измерения переходного электрического сопротивления контактов высоковольтных выключателей, избирателей устройств РПН, заземлителей, разъединителей и других разъемных и неразъемных контактных соединений;
- снятия осциллограммы переключения контактора быстродействующего устройства РПН как со вскрытием, путем прямого подключения к контактам контактора, так и без его вскрытия, путем подключения к вводам трансформатора (используется метод DRM - Dynamic Resistance Measurement) (кроме МИКО-7М (А));
- размагничивания магнитопровода силового и измерительного оборудования (только МИКО-9 (А) Измеритель сопротивления обмоток).

Главный специалист отдела
метрологии и технических
регламентов Департамента
технической политики ОАО «РЖД» И.А. Степаненко