

№ _____ «__» _____ 20__ г.

На № _____ «__» _____ 20__ г.

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»

О.Н. Екатериной

Отзыв об эксплуатации
прибора ПКР-2М

Уважаемая Ольга Николаевна!

На Ваш запрос сообщаю следующее.

С декабря 2018 года по настоящее время в Филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» эксплуатируется прибор для контроля устройств РПН силовых трансформаторов ПКР-2М производства ООО «СКБ ЭП».

Прибор приобретался для проверки технического состояния переключающих устройств РПН всех типов, как резисторных, так и реакторных, а также для диагностики устройств РПН с токоограничивающими резисторами без снятия крышки бака контакторов.

В период эксплуатации ПКР-2М установлено:

⌘ Основным достоинством является возможность одновременного снятия круговой диаграммы и осциллографирование с помощью кнопки расположенной в шкафу привода РПН (местное управление).

⌘ Наличие встроенного аккумулятора повышает его мобильность.

⌘ Благодаря удобному интерфейсу можно оценить результаты измерений непосредственно на месте производства работ.

⌘ Экономит время диагностики электрооборудования по сравнению с использованием прежних методов измерения, а также повышается точность определения дефектов.

При помощи прибора были выявлены неисправности и износ дугогасящих контактов РПН, а также отклонение временных характеристик контактора силового трансформатора.

На основании вышеизложенного прибор для контроля устройств РПН силовых трансформаторов ПКР-2М производства ООО «СКБ ЭП» может быть рекомендован к массовому применению заинтересованными организациями.

Исполняющий обязанности
первого заместителя директора –
главного инженера

А.Г. Глушко