



Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Северо-Запада»  
Филиал ОАО «МРСК Северо-  
Запада» «Карелэнерго»  
**Производственное отделение**  
**«Западно-Карельские**  
**электрические сети»**  
186790, Республика Карелия,  
г. Сортавала, ул. Промышленная, д.3  
тел./факс: (81430)4-17-19  
e-mail: sekrzkes@karelenergo.ru

Заместителю генерального  
директора ООО «СКБ ЭП»  
О.Н.Екатериной

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от 25.03.2009

#### Отзыв о приборах ПКВ и МИКО.

1. С 2004г. работали прибором ПКВ/М5. С 2006г. работаем до настоящего момента приборами ПКВ/У3 и микроомметром МИКО-1.
2. Производим проверку выключателей : МКП-110, ВМТ-110 Б(старого 1983г. и нового образца), ВТ-35, МКП-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35, ВКЭ-М-10, ВК-10, ВКЭ-10, ВМ-10, ВМГ-133, ВПМ-10, ВМП-10, ВМПШ-10.
3. Достоинства прибора: небольшой вес прибора, высокая точность измерений, планирование выполнения текущих капитальных ремонтов, определение зарождающихся дефектов, составление дефектных ведомостей без разборки выключателя.
4. Наилучшие функции: вжим, скорость, неодновременность включения и отключения контактов, время включения и отключения и т.д.
5. Рекомендую всем предприятиям, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом выключателей выше 1000В. поменять «планки с виброграммами на миллиметровке», старые «труднокалибрующиеся» микроомметры на современные приборы ПКВ и МИКО.

Ст.мастер Гр.ПС

Л.В.Телегин