



30. 12. 2008 № МЗ/ПЗ/02/384

Заместителю генерального директора
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.

Уважаемая Ольга Николаевна!

В ответ на Ваш запрос от 17.12.2008г о приборе ПКВ/УЗ.1 предоставляем следующую информацию:

- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Новгородское предприятие МЭС применяет прибор для контроля высоковольтных выключателей ПКВ/УЗ.1 с сентября 2008 года.

- На данный момент выполнена проверка выключателей следующих типов: ВМТ-110 – 2шт, У-110 – 1шт, ВВ-330Б – 1шт.

- Прибор для контроля высоковольтных выключателей ПКВ/УЗ.1 удобен для использования с выключателями на напряжение 110кВ, что же касается выключателей 330кВ, то выявлен недостаток в отсутствии необходимой длины «Измерительного кабеля на 20 полюсов».

- Прибор универсален, удобен в применении, имеет оптимальные габариты.

- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Новгородское предприятие МЭС может порекомендовать прибор для контроля высоковольтных выключателей ПКВ/УЗ.1 другим организациям.

С уважением,

Главный инженер Новгородского предприятия МЭС

Мазур П.Е.